



odprowadzenie skoplin
do rynny ruq. PVC NIBCO
15 mm - di. ok. 10 m

noweiztrazki
podokienne
typ NP2

wentylator dachowy
DAs-160, n=700ob/min
220 V, moc 0,12 kW
"UNIVERSAL"

chemizator FUJITSU GENERAL
AST-14 UB wraz z zestawem
do plac. zrkowej

wentylator DECOR 300
moc 0,85 kW, 220 V
"Venture Industries"

wentylator DECOR 100
moc 0,85 kW, 220 V
"Venture Industries"

krokiew wydmownicza
w dachach

krokiew
wydmownicza
w dachach

- █ jedn. wewnętrzna multisplit
- █ jedn. wewnętrzna split

URZĄD MIEJSKI
w RADOMIU
Wydział Architektury
ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom

UWAGA:

1. Noweiztrazki podokienne typ NP2 umieszczone wg otworów zaznaczonych na Pg architektury.
2. Wentylatory bezwarunkowo zblokowac z wylicznikiem swiatla.
3. Wentylatory dachowe umieszczone na podstawach dachowych typu B II.

1 PIĘTRO

		OPRACOWANIE	mgr inż. Grażyna Sadeł	BRANŻA	IS
		PROJEKT	mgr inż. Bogumiła Ostrowska	DATA	03.2006
		ZMIANA SPOSOBU UZIEKOWANIA PRZEZNACZENIA AUTORA PRZY UL. SŁAWYNAKOWSKIEGO 7 NA BRANŻĘ SPOŁ. ADMINISTRACYJNEGO		SZKICA	
INSTALACJA WENTYLACJI - rzut 1-go piętra		Ustalenie sposobu projektowania		NR RYS. 8	
mgr inż. Grażyna Sadeł		mgr inż. Bogumiła Ostrowska		1:100	
mgr inż. Bogumiła Ostrowska		mgr inż. Bogumiła Ostrowska		8	

