

**ZAPYTANIE OFERTOWE
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7.
2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest **w załączniku nr 1.**

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy Oferent wykaże, iż:
 - 1) jest autoryzowanym partnerem Schrack Seconet w dziedzinie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji,
 - 2) posiada certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) w zakresie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane,
 - 3) dysponuje personelem (co najmniej 2 pracowników) który będzie realizować zamówienie, legitymujący się certyfikatem dla personelu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) w zakresie w zakresie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane,

III. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym postępowaniu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.
4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
5. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
6. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego do 3 dni przed terminem składania ofert (tj. **do dnia 14.05.2018r.**). Zapytanie należy przesać drogą elektroniczną na adres e-mail: **krzysztof.antczak@warszawa.wsa.gov.pl**. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Jeżeli zapytanie wpłynie po terminie wyżej wskazanym, Zamawiający pozostawi je bez odpowiedzi.

IV. ZAKRES RZECZOWY OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej, w języku polskim.
2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w klauzuli V, ofertę składającą się z:
 - 1) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym **załącznik nr 2** - podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
 - 2) pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie,
 - 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,
 - 4) na potwierdzenie warunków udziału określonych w klauzuli II ust 2 pkt 1 i 2, należy złożyć:
 - a) certyfikat na potwierdzenie, że Oferent jest autoryzowanym partnerem Schrack Seconet w dziedzinie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji,

- b) certyfikat dla przedsiębiorców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w zakresie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane,
 - c) wykaz pracowników którzy będą realizować zamówienie (zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**) wraz certyfikatem dla personelu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w zakresie w zakresie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane,
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta w zakresie jego praw majątkowych, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym i jej umocowaniu prawnym.
 4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
 5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej w wersji papierowej.

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w **Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie** przy ul. Jasnej 2/4 **do dnia 17.05.2018r. do godz. 11⁰⁰**. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na przegląd i konserwację urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA w Warszawie – sprawa WSA/ZP/BA/19/2018. Nie otwierać przed 17.05.2018r. godz.11.00.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

VI. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:

- 1) który nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu określony w klauzuli **II ust. 2**,
- 2) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu,
- 3) który pomimo wezwania do uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył poprawnych dokumentów lub pełnomocnictw wymaganych w klauzuli **IV ust. 2**,

- 4) jeżeli nie właściwe oznaczenie opakowania (zgodnie z wymogami klauzuli **V ust. 2**) zawierającego ofertę lub braki lub błędy w tym zakresie spowodują otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem,
- 5) oferta zawiera omyłki w obliczeniu ceny, których nie można poprawić jako oczywiste omyłki rachunkowe,
- 6) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
- 7) Oferent nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

VII. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Zamawiający w toku w wyborze najkorzystniejszej oferty dokona następujących czynności:
 - 1) Zamawiający ustali pozycję rankingową ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert,
 - 2) Zamawiający dokona badania oferty w odniesieniu do oferenta, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) w zakresie:
 - a) spełnienia warunków udziału określonych w klauzuli II oraz kompletności złożonych dokumentów (Zamawiający może wezwać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału oraz żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
 - b) poprawności wyliczenia ceny ofertowej oraz rażąco niskiej ceny (Zamawiający może żądać wyjaśnień treści złożonej oferty),
 - 3) w przypadku, gdy oferta oceniona jako najkorzystniejsza podlegać będzie odrzuceniu Zamawiający dokona badania oferty następnej w kolejności pozycji rankingowej,
 - 4) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej warunki udziału i kryteria wyboru,
 - 5) Zamawiający zawiadomi oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:
 - a) nazwę i adres oferenta którego ofertę wybrano,
 - b) nazwę i adres pozostałych oferentów którzy złożyli oferty,
 - c) cenę każdej oferty złożonej w postępowaniu,
 - d) punktację przyznaną ofertom nieodrzuconym w toku postępowania,
 - e) wskazanie ofert, które zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem.
 - 6) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w/w informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej stronie internetowej.
2. W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Oferentem, który złożył jedyną ważną ofertę.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert zgodnie z zasadami ust.1.
4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert (niezwłocznie zawiadamiając o tym oferenta, którego oferta została poprawiona), w tym w szczególności w następujący sposób:
 - 1) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - 2) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się że prawidłowo podano ceny za części zamówienia.
5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Oferenta przesyłając informację na adres poczty elektronicznej wskazany w ofercie.

VIII. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
- 3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,
- 5) w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania (bez podania przyczyny), w przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Oferentom, którzy – złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu w szczególności kosztów przygotowania oferty.

IX. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryterium:

cena (c) – waga kryterium 100 %

2. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

Ocena ofert, dokonywana będzie wg. następującego wzoru:

$$C_o = \frac{\text{najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ [PKT]}$$

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

X. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (zwany dalej Wykonawcą) zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożoną ofertą.
2. Warunki realizacji umowy zostały zapisane we wzorze umowy stanowiącym **Załącznik Nr 3** będący integralną częścią zapytania ofertowego.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (Zakres usług).
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy.
3. Załącznik Nr 3 - Wzór umowy.
4. Załącznik Nr 4 – Wykaz personelu.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w WSA w Warszawie:

- 1) w budynku przy ul. Jasnej 2/4 , 00-013 Warszawa,
- 2) w budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA przy ul. Słowackiego 7, 26-600 Radomiu.

2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) jedną inspekcję serwisową przeprowadzoną w terminie do 29 czerwca 2018 r. we wskazanych budynkach,
- 2) jeden przegląd konserwacyjny przeprowadzony w terminie do 16 grudnia 2018 r. we wskazanych budynkach,
- 3) świadczeniu usług serwisowych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA, przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w ramach której Wykonawca zapewni co najmniej sześć (6) interwencji.

3. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych podlegające sprawdzeniu i konserwacji zlokalizowanych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4:

1) **automatyczny system sygnalizacji pożarowej**, zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej” składający się z:

- a) centrali BMZ Integral firmy Schrack – Seconet – szt.1
- b) optycznych czujek dymu – OSD 2000 – szt. 551
- c) czujek temperaturowych klasy 2 – DMD 2000-2 – szt. 8
- d) czujki liniowej dymu SPB – E – szt.1
- e) klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych – ok. 100 szt.
- f) ręcznych ostrzegaczy pożarowych – szt. 32

System obejmuje 8 pętli dozorowych – osobna pętla przewidziana dla każdej kondygnacji.

2) **dźwiękowy system ostrzegawczy** - Cyfrowy System Nagłośnieniowo – Ostrzegawczy – Praesideo firmy Bosch Security Systems, zgodnie z normą PN-EN 60849:2001, składającego się z:

- a) praesideo kontroler sieciowy LBB4401/00 – szt.1,
- b) praesideo wzmacniacz 4 x 125 W LBB4424/00 – szt. 5,
- c) praesideo podstawowa stacja mikrofonowa LBB4430/00 – szt.1
- d) praesideo Klawiatura do stacji mikrofonowej LBB 4432/00 – szt. 2
- e) zestaw do nadzoru linii głośnikowych LBB 4442/00 – szt. 20
- f) system zasilania rezerwowego wraz z szafą rack 19” – szt.1
- g) głośnik sufitowy LBC3086/41 9/6 W – szt. 147

h) głośnik ścienny LBC3018/00 typu EVAC – szt. 43

3) **system oddymiania grawitacyjnego klatek**, składający się z:

- a) centrali sterowania oddymianiem i odprowadzaniem ciepła typu MCR 9705 – producent: MERCOR S.A. – szt.2
- b) układu zasilania awaryjnego, pozwalający na pracę w czasie 72 h po zaniku napięcia podstawowego 230 V, 50 Hz,
- c) lokalnych przycisków alarmowych na klatce schodowej (dla klatki A na piętrze 5 i parterze, dla klatki B na poz. dachu, piętrze 5 i parterze),
- d) przycisku alarmowego w pomieszczeniu monitoringu
- e) siłowników 24 VDC do otwierania 2 okien oddymiających
- f) okien dymowe – szt.2

4) **system automatycznego gaszenia**, składający się z:

- a) centrali IGNIS 1520 szt. 6
- b) czujek jonizacyjnych DIO – 40 – szt. 22
- c) przycisków start PG-1 – szt. 11
- d) przycisków start PS-1 – szt. 11
- e) sygnalizatorów akustycznych SA-K2 – szt. 11
- f) sygnalizatorów drzwiowy – SD-1 – szt. 11
- g) akumulatorów 12 V/24 V – szt. 12
- h) przekaźników dwustykowych z podstawą – szt. 19
- i) przekaźników czterostykowych z podstawą – szt. 2
- j) obudów przekaźników – szt. 7
- k) zbiornika FM-200 52 dm³ – szt. 1
- l) zbiornika FM-200 106 dm³ – szt. 1
- m) zbiorników FM-200 147 dm³ – szt. 3
- n) zbiornika FM-200 180 dm³ – szt. 1
- o) wyzwalaczy elektrycznych – szt. 6
- p) wyzwalaczy ręcznych – szt. 6

5) **system awaryjnego oświetlenia drogi ewakuacyjnej** składający się z: 161 opraw oświetleniowych zrealizowanego, w oparciu o oprawy systemu centralnego monitoringu z wewnętrznym źródłem zasilania typ: H-300/U, zgodnie z PN – EN 50172: 2005

4. Wykaz urządzeń przeciwpożarowych podlegające sprawdzeniu i konserwacji zlokalizowanego w budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7:

1) **system automatycznego gaszenia** składający się z:

- a) centrali IGNIS 1520 - szt. 2

- b) czujek dymu DUR – 40 – szt. 4
 - c) przycisków start PG-1 – szt. 2
 - d) przycisków start PS-1 – szt. 2
 - e) sygnalizatorów akustycznych SA-K2 – szt. 2
 - f) sygnalizatorów drzwiowy – SD-1 – szt. 2
 - g) akumulatorów 12 V/24 V – szt. 4
 - h) przekaźników - szt. 8
 - i) zbiornika FM-200 16 dm³ z zaworem DN25 – szt. 1
 - j) zbiornika FM-200 32 dm³ z zaworem DN25 – szt. 1
 - k) wyzwalacz ręczny – szt. 2
- wyzwalacz elektryczny – szt. 2

2) **automatyczny system sygnalizacji pożarowej składa się z:**

- a) 2 pętle dozorowe
- b) centrala Polon 4200 - szt. 1
- c) optyczna czujka dymu DOR 4046 - szt. 44
- d) optyczna czujka dymu DOR 4046 ze wskaźnikiem WZ31 - szt. 21
- e) el. wejścia – wyjścia EKS-401 - szt. 24
- f) ręczny ostrzegacz pożarowy ROP - szt. 10
- g) sygnalizator SAL-4001 - szt. 3

3) **system oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych składa się z:**

- a) centrala sterowania oddymianiem MCR 9705 - szt. 1
- b) siłownik MCR W101 - szt. 3
- c) przycisk ręcznego sterowania okien dymowych - szt. 3

4) **system awaryjnego oświetlenia** drogi ewakuacyjnej składający się ze 140 opraw oświetleniowych bez centrali monitorującej.

5. **Zakres czynności dotyczących inspekcji serwisowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1:**

1) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 1 obejmuje:

- a) przeprowadzenie testu zadziałania co najmniej 50% optycznych czujek pożarowych wskazanych przez zamawiającego,
- b) przeprowadzenie testu zadziałania 2 wybranych Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP),
- c) sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,
- d) oczyszczenie styków akumulatora,
- e) sprawdzenie uziemienia centrali,
- f) sprawdzenie taśmy w drukarce i ewentualna wymiana,

- g) sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń w centrali sygnalizacji pożarowej,
- h) sprawdzenie poprawności sygnałów wpływających do centrali sygnalizacji pożarowej,
- i) sprawdzenie zadziałania linii dozorowej.

2) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 2 obejmuje:

- a) sprawdzenie stanu technicznego i działania głośników,
- b) sprawdzenie stanu technicznego i działania wzmacniaczy,
- c) sprawdzenie stanu technicznego i działania stacji mikrofonowych,
- d) sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,
- e) sprawdzenie poprawności konfiguracji systemu,
- f) sprawdzenie połączenia z systemem sygnalizacji pożarowej,

3) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 3 obejmuje:

- a) przeprowadzenie testu zadziałania siłowników otwierających okna dymowe,
- b) kontrola połączeń elektrycznych,
- c) sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń,
- d) sprawdzenie poprawności alarmowania,
- e) sprawdzenie i regulacja parametrów centrali,
- f) sprawdzenie zadziałania linii dozorowej,
- g) sprawdzenie połączenia z centralą sygnalizacji pożarowej,

4) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 4 obejmuje:

- a) sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali,
- b) sprawdzenie zapisów w Księżce Eksploatacji Systemu,
- c) wykonanie prób funkcjonalnych działania systemu w każdej strefie – sprawdzenie algorytmów działania,
- d) sprawdzenie systemów transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych do systemu monitoringu PSP,
- e) sprawdzenie systemu nadzorowania uszkodzeń przez centralę sygnalizacji pożarowej,
- f) sprawdzenie architektury pomieszczeń – czy nie nastąpiły zmiany mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia elementów systemu ppoż,
- g) oględziny oraz sprawdzenie szczelności pomieszczeń gaszonych gazem
- h) sprawdzenie szczelności zbiorników, ważenie zbiorników i sprawdzanie ciśnienia,

5) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 5 obejmuje:

przeprowadzenie testu zadziałania opraw oświetleniowych i znaków oświetlonych wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego.

6) w zakresie urządzenia określonego w ust. 4 pkt. 1 obejmuje:

- a) sprawdzenie pamięci zdarzeń centrali,

- b) sprawdzenie zapisów w Księżce Eksploatacji Systemu,
- c) wykonanie prób funkcjonalnych działania systemu w każdej strefie – sprawdzenie algorytmów działania,
- d) sprawdzenie systemów transmisji alarmów pożarowych i uszkodzeniowych,
- e) sprawdzenie systemu nadzorowania uszkodzeń przez centralę sygnalizacji pożarowej,
- f) sprawdzenie architektury pomieszczeń – czy nie nastąpiły zmiany mogące mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia elementów systemu ppoż,
- g) oględziny oraz sprawdzenie szczelności pomieszczeń gaszonych gazem,
- h) sprawdzenie szczelności zbiorników, ważenie zbiorników i sprawdzenie ciśnienia.

6. Zakres czynności dotyczących inspekcji serwisowej, o której mowa w ust. 2 pkt.2:

1) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 1 obejmuje:

- a) przeprowadzenie testu zadziałania co najmniej 50 % optycznych czujek pożarowych, które nie zostały sprawdzone podczas inspekcji serwisowej,
- b) przeprowadzenie testu zadziałania termicznych czujek pożarowych,
- c) przeprowadzenie testu zadziałania liniowej czujki pożarowej,
- d) przeprowadzenie testu zadziałania Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP),
- e) sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,
- f) oczyszczenie styków akumulatora,
- g) sprawdzenie uziemienia centrali,
- h) sprawdzenie połączeń miedzianych,
- i) sprawdzenie taśmy w drukarce i ewentualna wymiana,
- j) sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń w centrali sygnalizacji pożarowej,
- k) sprawdzenie poprawności sygnałów wpływających do centrali sygnalizacji pożarowej,
- l) sprawdzenie zadziałania linii dozorowej,
- m) przeprowadzenie testu zadziałania klap pożarowych na kanałach wentylacyjnych,

2) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 2 obejmuje:

- a) sprawdzenie stanu technicznego i działania głośników,
- b) sprawdzenie stanu technicznego i działania wzmacniaczy,
- c) sprawdzenie stanu technicznego i działania stacji mikrofonowych,
- d) sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,
- e) sprawdzenie poprawności konfiguracji systemu,
- f) sprawdzenie połączenia z centralą sygnalizacji pożarowej,
- g) kontrola miedzianych połączeń elektrycznych,
- h) oczyszczenie styków akumulatora,
- i) sprawdzenie uziemienia centrali,

j) pomiary instalacji elektrycznej zasilającej,

3) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 3 obejmuje:

- a) przeprowadzenie testu zadziałania siłowników otwierających okna dymowe,
- b) przeprowadzenie testu zadziałania optycznych czujek pożarowych na dwóch klatkach schodowych,
- c) kontrola połączeń elektrycznych,
- d) sprawdzenie sygnalizacji uszkodzeń,
- e) sprawdzenie poprawności alarmowania,
- f) sprawdzenie i regulacja parametrów centrali,
- g) sprawdzenie zadziałania linii dozorowej,
- h) sprawdzenie połączenia z centralą sygnalizacji pożarowej,
- i) sprawdzenie zasilania podstawowego i awaryjnego,
- j) oczyszczenie styków akumulatora,
- k) sprawdzenie uziemienia centrali,
- l) pomiary instalacji elektrycznej zasilającej,

4) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 4 obejmuje:

- a) sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem,
- b) sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych,
- c) sprawdzenie centrali systemu sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem,
- d) sprawdzenie ilości środka gaśniczego,
- e) sprawdzenie prawidłowości działania łączników ciśnieniowych,
- f) sprawdzenie drożności i stanu powłok antykorozyjnych przewodów rurowych i dysz,
- g) sprawdzenie stanu technicznego mocowań przewodów rurowych,
- h) sprawdzenie szczelności zbiorników, ważenie zbiorników i sprawdzenie ciśnienia,


5) w zakresie urządzenia określonego w ust. 3 pkt. 5 obejmuje:

- a) przeprowadzenie testu zadziałania opraw oświetleniowych i znaków oświetlonych wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego,
- b) dokonanie pomiaru natężenia oświetlenia,

6) w zakresie urządzenia określonego w ust. 4 pkt. 1 obejmuje:

- a) sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania pożaru i sterowania gaszeniem,
- b) sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń zapewniających szczelność pomieszczeń chronionych,
- c) sprawdzenie centrali systemu sygnalizacji pożarowej i sterowania gaszeniem,

- d) sprawdzenie ilości środka gaśniczego,
- e) sprawdzenie prawidłowości działania łączników ciśnieniowych,
- f) sprawdzenie drożności i stanu powłok antykorozyjnych przewodów rurowych i dysz,
- g) sprawdzenie stanu technicznego mocowań przewodów rurowych,
- h) sprawdzenie szczelności zbiorników, ważenie zbiorników i sprawdzenie ciśnienia.



FORMULARZ OFERTOWY
DOTYCZĄCY ZAPYTANIA OFERTOWEGO
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa Oferenta:

Adres: :

NIP: : ; REGON: :

Reprezentowany przez: :

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr sprawy **WSA/ZP/BA/19/2018** oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia pn. „Przeгляд i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy za cenę:

| KOSZTORYS OFERTOWY | | | | |
|--------------------|---|-------|-------------------------|----------------|
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| 1 | Inspekcja serwisowa przeprowadzona w terminie do 29 czerwca 2018 r. w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7 | 1 | | |
| 2 | Przeгляд konserwacyjny przeprowadzony w terminie do 16 grudnia 2018 r. w budynku WSA w Warszawie przy ul. Jasnej 2/4 oraz budynku Wydziału VIII Zamiejscowego WSA w Radomiu przy ul. Słowackiego 7. | 1 | | |
| 3 | świadczenie usług serwisowych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA, przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w ramach której Wykonawca zapewni co najmniej sześć (6) interwencji polegających na diagnozie i wycenie kosztu naprawy zgłoszonej usterki. | 6 | | |
| RAZEM | | | | |

1. **Oświadczamy**, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, wzorem umowy i zobowiązujemy się zrealizować zamówienie na wskazanych warunkach.
2. **Oświadczamy**, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. **Oświadczamy**, że oferta jest ważna przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).
6. W przypadku przesłania korespondencji lub konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko, tel., e-mail:.....
7. Do formularza ofertowego należy załączyć dokumenty określone w **klauzuli IV ust. 2 zapytania ofertowego**.
8. **Załączniki do formularza ofertowego:**

.....

.....,

(miejscowość)

(data)

 (podpis i pieczęćka imienna prawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Oferenta)

WZÓR UMOWY

Umowa zawarta w dniuroku, w Warszawie pomiędzy:
 Skarbem Państwa - Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie z siedzibą przy ul. Jasnej 2/4;
 00-013 Warszawa reprezentowanym przez: - Dyrektora Sądu
 NIP 525-22-83-365; REGON 015608709, zwanym dalej Zamawiającym,
 a,

.....
 reprezentowanym przez:

....., zwanym dalej Wykonawcą,

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a każdy z nich z osobną Stroną.

W związku z faktem, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, niniejsza umowa została zawarta z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o dyspozycje art. 4 pkt 8 rzeczonej ustawy. Zamówienia udzielono Wykonawcy w postępowaniu (NUMER SPRAWY WSA/ZP/BA/19/2018) przeprowadzonym wg zasad określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w konsekwencji powyższego została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę następujących usług polegających na:
 - 1) przeprowadzeniu w każdym budynku WSA (zwanym dalej budynkami WSA):
 - a) jednej inspekcji serwisowej urządzeń przeciwpożarowych, w terminie do 29 czerwca 2018 r.,
 - b) jednego przeglądu konserwacyjnego urządzeń przeciwpożarowych, w terminie do 16 grudnia 2018 r.,
 - 2) świadczeniu usług serwisowych urządzeń przeciwpożarowych w budynkach WSA, przez okres 12 miesięcy licząc od daty podpisania umowy, w ramach której Wykonawca zapewni co najmniej sześć (6) interwencji.
2. W ramach usługi serwisowej o której mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku otrzymania zgłoszenia o awarii urządzenia przeciwpożarowego, Wykonawca jest zobowiązany podjąć następujące działania:
 - 1) podjąć interwencję w budynku WSA polegającą na przeprowadzeniu czynności weryfikujących zgłoszoną awarię urządzenia, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia,
 - 2) przesłać na adres poczty elektronicznej wskazanej w § 4 ust. 3:
 - a) diagnozę zgłoszonej usterki w czasie nie dłuższym niż 72 godziny licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia,
 - b) wycenę kosztu naprawy zgłoszonej usterki w czasie nie dłuższym niż 96 godzin licząc od momentu przyjęcia zgłoszenia,
3. Czynności określone w ust. 1-2 zostaną zrealizowane w budynkach WSA zlokalizowanych:
 - 1) ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,
 - 2) Wydział VIII Zamiejskowy WSA przy ul. Słowackiego 7, 26-600 Radomiu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego będącego **Załącznikiem nr 1** do umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do pomieszczeń, jak też wszelkich miejsc w budynku celem wykonania usług.

§ 2

Potwierdzenie zrealizowania usługi

1. Czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 1 zostaną potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym po wykonaniu wszystkich czynności o których mowa w **Załączniku Nr 1** do Umowy.

2. Czynności określone w § 1 ust. 1 pkt 2 zostaną każdorazowo potwierdzone raportem z interwencji zawierającym:
 - 1) zgłoszenie o interwencji przesłanym do Wykonawcy ze wskazaniem urządzenia, lokalizacją urządzenia oraz wskazaniem czasu przesłania interwencji do Wykonawcy,
 - 2) diagnozę zgłoszonej usterki wykonaną przez Wykonawcę oraz czas jej przesłania do Zamawiającego,
 - 3) wycenę kosztu naprawy zgłoszonej usterki wykonaną przez Wykonawcę oraz czas jej przesłania do Zamawiającego.
3. Za termin zakończenia usług o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć moment podpisania protokołu odbioru.

§ 3

Personel Wykonawcy

1. Usługi które Wykonawca zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu Umowy, zostaną wykonane przez wyznaczone osoby, wymienione w **Załączniku Nr 4** do Umowy.
2. Wykonawca może dokonywać zmiany osób, które będą wykonywać przedmiot Umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2, nowa osoba musi spełniać wymagania określone w postępowaniu.
4. W przypadku zmiany osoby, Wykonawca zobowiązuje się do zaangażowania innej osoby, której kwalifikacje, odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (zgodnie ze złożoną ofertą przez Wykonawcę).
5. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 4

Korespondencja i współpraca

1. Korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy może być doręczana za pomocą środków komunikacji elektronicznej i powinna być kierowana na adresy poczty elektronicznej wskazane w ust. 3-4, tak aby można było ustalić bezspornie, kto jest nadawcą korespondencji z zastrzeżeniem ust. 7.
2. Przez fakt nadania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy rozumieć moment przesłania danych przez nadawcę korespondencji na adres poczty elektronicznej w taki sposób, że adresat korespondencji mógł się z nią zapoznać.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad prawidłową realizacją umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Wykonawcą jest p., tel., e- mail:
4. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację umowy oraz uprawnioną, do kontaktowania się z Zamawiającym jest: p....., tel....., e- mail:.....
5. Zmiana osób do współpracy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy nie stanowi zmiany umowy, jednak wymaga poinformowania w trybie zawiadomienia pisemnego.
6. W przypadku rozwiązania umowy/zmiany umowy, korespondencja między Stronami prowadzona będzie w formie pisemnej i będzie kierowana na następujące adresy:
 - 1) Zamawiający - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa,
 - 2) Wykonawca -.....
7. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłanej na ostatni prawidłowo wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
8. Każda ze Stron przejmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

Strony ustalają, że łączna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **Załącznik Nr 2** do Umowy nie może przekroczyć: zł brutto wraz należnym podatkiem VAT (słownie:)

-) w tym:
- 1) za przeprowadzenie inspekcji serwisowej o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit a zł brutto,
 - 2) za przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit b zł brutto,
 - 3) za świadczenie usług serwisowych o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 zł brutto.

§ 6

Warunki płatności

1. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przez Zamawiającego wg nast. zasad:
 - 1) zapłata wynagrodzenia za przeprowadzenie inspekcji serwisowej w kwocie określonej w § 5 pkt 1 zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie faktury częściowej po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru,
 - 2) zapłata wynagrodzenia za przeprowadzenie przeglądu konserwacyjnego w kwocie określonej w § 5 pkt 2 zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie faktury częściowej po wykonaniu usługi potwierdzonej protokołem odbioru,
 - 3) zapłata wynagrodzenia w ramach świadczenia usług serwisowych zostanie wypłacona Wykonawcy w wysokości 1/6 kwoty określonej w § 5 pkt 3 na podstawie faktury częściowej po zrealizowaniu każdej interwencji potwierdzonej raportem o którym mowa w § 2 ust. 2.
2. Zapłata dokonywana będzie przez Zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę, przelewem, na rachunek wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od daty złożenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
3. Sumaryczna wartość faktur częściowych o których mowa w ust. 1 nie może być wyższa niż wartość wynagrodzenia określonego w § 5.
4. Za prawidłowo wystawioną fakturę uznaje się fakturę wystawioną zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
5. Faktury będą wystawiane i dostarczane na: **Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, NIP 525-22-83-365.**
6. Za datę zapłaty, strony ustalają datę uznania konta bankowego Wykonawcy.
7. Wykonawca jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

§ 7

Okres obowiązywania umowy

Umowę niniejszą zawarto na okres 12 m-cy od daty jej podpisania.

§ 8

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia w przypadku gdy:
 - 1) zwłoka w wykonaniu usługi przekracza 7 dni, licząc odpowiednio od daty określonej w § 1 ust 1 pkt 1,
 - 2) Wykonawca nienależyście wypełnia obowiązki określone w niniejszej umowie i mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia tych nieprawidłowości nie zostaną one usunięte,
 - 3) w przypadku świadomego działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego,
 - 4) Wykonawca utraci lub zostanie ograniczone jego prawo do prowadzenia działalności w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie usług określonych niniejszą umową,

- 5) nastąpi likwidacja lub zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,
2. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania zrealizowanej części umowy. Rozwiązanie niniejszej umowy nie zwalnia stron umowy z wykonania ich wzajemnych zobowiązań powstałych, a niewykonanych do dnia jej rozwiązania.
3. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie
4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia pomimo wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu na uregulowanie płatności.

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) w wysokości **200,00 zł** za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki po czasie określonym na realizację usługi o której mowa w § 1 ust 1 pkt 1,
 - 2) w wysokości **100,00 zł** za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki po czasie określonym odpowiednio na realizację każdej czynności o której mowa w § 1 ust 1 pkt 2,
 - 3) w wysokości **2 000,00 zł** w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-3.
2. Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z każdej płatności na rzecz Wykonawcy.
3. Kary umowne należą się niezależnie od rozwiązania Umowy i podlegają kumulacji.
4. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia dalszego odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy szkoda jest większa, niż zapłacona kara umowna.

§10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osobę trzecią .
3. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
4. Zmiana niniejszej umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – jednym dla Wykonawcy, dwóch dla Zamawiającego.
6. Umowa zawiera stron parafowanych przez każdą ze stron umowy.

Załączniki do umowy

1. **Załącznik nr 1** do umowy - Opis przedmiotu zamówienia.
2. **Załącznik Nr 2** do umowy - Formularz ofertowy.
3. **Załącznik Nr 3** do umowy - Wpis Wykonawcy do działalności gospodarczej.
4. **Załącznik Nr 4** do umowy – Wykaz personelu.

Zamawiający

Wykonawca

(pieczęć wykonawcy)

**WYKAZ OSÓB PRZEWDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA W RAMACH UMOWY
NA POTWIERDZENIE WARUNKU UDZIAŁU OKREŚLONEGO KLAUZULI II ust. 2 pkt 3**

Oświadczamy, że w realizacji umowy będą uczestniczyć następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Proponowana funkcja w realizacji zamówienia | Wymagane certyfikaty certyfikat dla personelu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, w zakresie w zakresie stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane |
|-----|-----------------|--|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | | Serwisant | Nr certyfikatu |
| 2. | | Serwisant | Nr certyfikatu |

Do wykazu należy załączyć kopie certyfikatu dla wykazanych osób.

..... 2018 r.

(miejscowość)

(data)

.....

(podpis i pieczęćka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) wykonawcy)