


Powierzchnia netto kondygnacji - 746,84 m<sup>2</sup>  
 PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE NA POZIOMIE PIĘTRA I:



W poziomie piętra nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane jako zagrożone wybuchem.  
 Maksymalna przewidywana liczba osób na kondygnacji: 110

LEGENDA:

	DRZWI EI 30
	DRZWI EI 60
	DRZWI DYMOZAMKOWE EI 30
	DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM
	ŚCIANA PPOŻ. EI 60
	ŚCIANA PPOŻ. REI 60
	ŚCIANA PPOŻ. REI 120
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
	HYDRANT WEWNĘTRZNY 25
	GAŚNICA PROSZKOWA ABC 6kg
	GAŚNICA ŚNIEGOWA 5dm <sup>3</sup>
	ZAWÓR HYDRANTOWY 52
	KIERUNEK EWAKUACJI
	KIERUNEK DO DRZWI EWAKUACYJNYCH znak podświetlany
	DRZWI NA DRODZE EWAKUACYJNEJ znak podświetlany
	KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ znak podświetlany
	KIERUNEK DO WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO W DÓŁ znak fotoluminescencyjny
	DRZWI OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU
	PRZYCIŚK ALARMOWEGO OTWARCIA DRZWI

**USŁUGI PPOŻ I BHP STRAZPOD**  
**GRZEGORZ GOŁASZEWSKI**  
 ul. Tuwima 19, 07-417 Ostrołęka www.strazpol.com.pl | biuro@strazpol.com.pl  
 ul. Światlickich 3, 01-389 Warszawa NIP: 758-222-80-57 | REGON 141884254  
 ul. Tomanka 9, 43-430 Skoczów tel.: 604-976-518 | fax: 296423399

Projekt:  
**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO**

Budynek:  
**Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Pankiewicza 4 Warszawa**

Rysunek:  
**I PIĘTRO**

Skala:	Numer:	Wersja:	Data:
1:100	04	V1	grudzień 2017